



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,
E-Mail: lond@39.mchs.gov.ru

от «24» сентября 2021 год, 09 час.00 мин. №208

(дата и время составления акта)

Предписание

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 08.09.2021 №208, учётный номер проверки 39210061000200696760.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Полубабкиной Дарьей Сергеевной – инспектором ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания детского сада.

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Калининград, ул. Великолукская, 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №115 ИНН 3908013465, юридический адрес: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Великолукская, 7.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера)

налогоплательщика, адрес организации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. «13» сентября 2021 года по 09 час. 00 мин. «24» сентября 2021 года.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	до 01.08.2022	
2.	В отношении объекта защиты не составлена декларация пожарной безопасности по форме установленной Приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01.08.2022	
3.	В здании детского сада подвальный этаж используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	подп. б п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	до 01.08.2022	
4.	Для помещений складского производственного назначения не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют расчеты об определении категорий).	ч. 3 ст 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил, Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).	до 01.08.2022	
5.	Двери, расположенные на путях	ст. 89 Федерального закона от	до 01.08.2022	

	эвакуации (из пом. 7* в пом. 8*, из пом. 41* в пом. 42*, 1-го этажа, из пом. 6* в пом. 7*, из пом. 29 в пом. 30* 2-го этажа) открываются не по направлению выхода из здания.	22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
6.	Материалы (линолеумы), примененные для покрытия полов помещений групповых ячеек, класса пожарной опасности более допустимого КМ2 и составляет: - КМ5 в пом. 7* 2-го этажа; - КМ3 в пом. 11* 2-го этажа; - КМ3 в пом. 2* 2-го этажа; - КМ3 в пом. 18* 1-го этажа; - КМ3 в пом. 39* 2-го этажа; - КМ4 в пом. 37* 2-го этажа; - КМ3 в пом. 29* 2-го этажа; - КМ4 в пом. 25* 2-го этажа; - КМ3 в пом. 30* 2-го этажа; - КМ4 в пом. 34* 2-го этажа; - КМ3 в пом. 19* 2-го этажа; - КМ4 в пом. 20* 2-го этажа.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01.08.2022	
7.	Материал (линолеум), примененный для покрытия пола музыкального зала (пом. 22* 2-го этажа) при вместимости более 15 человек, класса пожарной опасности более допустимого КМ1 и составляет КМ3.	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01.08.2022	
8.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.08.2022	
9.	Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся через них более 15 человек, менее 1,2 м, и составляет: - из пом. 3* в пом. 2* первого этажа здания - 0,785 м; - из пом. 12* в пом. 24* первого этажа здания - 0,79 м; - из пом. 37* в пом. 24* первого этажа здания - 0,783 м; - из пом. 46* в пом. 48* первого этажа здания - 0,789 м; - из пом. 55* в пом. 54* первого этажа здания - 0,807 м; - из пом. 55* первого этажа	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).	до 01.08.2022	

	здания наружу - 0,806 м; - из пом. 8* в пом. 7* первого этажа здания - 0,795 м; - из пом. 42* в пом. 41* первого этажа здания - 0,788 м; - из пом. 2* в пом. 1* второго этажа здания - 0,79 м; - из пом. 11* в пом. 12* второго этажа здания - 0,785 м; - из пом. 20* в пом. 21* второго этажа здания - 0,794 м; - из пом. 25* в пом. 24* второго этажа здания - 0,788 м; - из пом. 34* в пом. 35* второго этажа здания - 0,8 м; - из пом. 37* в пом. 36* второго этажа здания - 0,833 м; - из пом. 7* в пом. 6* второго этажа здания - 0,783 м; - из пом. 30* в пом. 29* второго этажа здания - 0,826 м.			
10.	Ширина лестничных площадок в уровне второго этажа здания, составляет менее ширины маршей лестниц, а именно: - пом. 1* ширина лестничной площадки - 0,918 м., ширина марша лестницы - 0,987 м; - пом. 21* ширина лестничной площадки - 0,889 м., ширина марша лестницы - 0,961 м.; - пом. 36* ширина лестничной площадки - 0,767 м., ширина марша лестницы - 0,921 м.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13.130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.08.2022	
11.	Ширина путей эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м., и составляет: - пом. 1* второго этажа - 0,984 м; - пом. 21* второго этажа - 0,961 м; - пом. 35* второго этажа - 0,921 м; - пом. 36* второго этажа - 0,921 м.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13.130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.08.2022	

*- номер помещения, согласно техническому паспорту здания

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащий комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Полубабкина Дарья Сергеевна - инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

«24» сентября 2021 год

Предписание для исполнения получил:

Павленко Наталья Анатольевна – заведующий МАДОУ д/с 115

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«24» сентября 2021 год, 09 час.00 мин.



(подпись)